

Утверждаю:

Директор МУП «АПОК и ТС»

Одинцов И.М.

«___» 20___ г.

Разрешение на сезонный пуск тепла в тепловые энергоустановки потребителя, отопительный период 2018/2019 г.

Мною, Главным инженером МУП «АПОК и ТС» Моторкиным Леонидом Викторовичем на основании предоставленных потребителем следующих документов :

Заявления потребителя

(полное наименование организации, телефон)

в отношении разрешения пуска тепловой энергии на объекты потребителя размещённые по адресу(ам):

1. Документы подтверждающие факт отсутствия выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок.
2. Акты проведения промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок.
3. Список эксплуатационных режимов тепловых энергоустановок. План мероприятий по внедрению эксплуатационных режимов тепловых энергоустановок.
4. План проведения ремонтных работ и подтверждение выполнение плана ремонтных работ и качества их выполнения.
5. Акт проверки состояния тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии.(при наличии)
6. Акт проверки состояния утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов.
7. Акт проверки состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов.
8. Акт проверки наличия и работоспособности приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

- 9.Акт проверки работоспособности защиты системы теплопотребления.
10. Копии паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала актуализированных.
11. Акты осмотра на наличие отсутствия прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией.
12. Акты проверки плотности оборудования тепловых пунктов.
13. Акты проверки наличия пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов.
14. Документы подтверждающие отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель.
- 15.Документы подтверждающие наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок.
16. Акты проведения испытаний оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность.

Главный инженер МУП АПОК и ТС _____ Моторкин Л.В.
Представитель потребителя _____ / _____ /
(должность) (подпись, ФИО)